



Алматы, Есемберлина к. 2В  
e-mail: kma-standart@mail.ru  
сайт: kma-standart.kz  
тел: 384-99-74, 8707 1717943

г. Алматы ул. Есемберлина, 2В  
e-mail: kma-standart@mail.ru  
сайт: kma-standart.kz  
тел: 384-99-74, 8707 1717943

Приложения №1  
к Договору № 12/03-20  
от 02 марта 2020 г

**Технический план**  
**по проведению обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения**

№	Наименования работ	Ед изм-я	Кол-во
1	Контроль и профилактический осмотр состояния технических средств извещателей и приемных аппаратов.	Разовая	ежеквартально
2	Ликвидации последствия возникшие на технические средства от воздействия внешних факторов и механических повреждения.	По факту	ежеквартально
3	Контроль за техническим состоянием кабельной линии.	Разовая	ежеквартально
4	Контроль за состоянием контактных соединений и креплении оборудования и узлов управления.	Разовая	ежеквартально
5	Контроль и проверка заданного режима приемно-контрольных аппаратов, ручных извещателей, световых табло оповещения и звуковых извещателей.	Разовая	ежеквартально
6	Контроль и проверка источников без приборного питания.	Разовая	ежеквартально
7	Измерение всех параметров, предусмотренных эксплуатационной документацией и проверка их по установленным зонам защиты.	Разовая	ежеквартально
8	Проверка сопротивление изоляции шлейфов	Разовая	ежеквартально
9	Прочистка от грязи и пыли установок предусмотренных технической спецификацией оборудования.	Разовая	ежеквартально
10	Контроль за рабочим режимом пожарных извещателей.	Разовая	ежеквартально
11	Тестирование пожарных извещателей	Разовая	ежеквартально



Исполнитель.

Сауров А.Ж.

Заказчик.

Генеральный директор

Ким И.Л.

м.п